

合一南州廠-放流水質自主檢測(2022年06月)

放流水質
自主檢測
符合標準

COD檢測值：
均<99mg/L
符合水污染防
治措施計畫規
範

原(廢)水COD
平均1500mg/L

放流水COD化學需氧量自主檢測

<99 mg/L

