合一南州厂-放流水质自主检测(2026年02月)

ONENESS 合一生技股份有限公司 ONENESS BIOTECH CO., LTD.

放流水质自主检测符合标准

COD检测值：均<99mg/L符合水污染防治措施计画规范

原(废)水COD平均1500mg/L

	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/23	2/24	2/25	2/26
COD检测值(mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COD上限值(mg/L)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99